

Poznań, 14/11/2016

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
al. Niepodległości 27
61-714 Poznań
pełnomocnik:
Drog- Geo Projekt
Warzywna 1
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Dotyczy: uzupełnienia warunków technicznych znak: DW/IBM/959/38730/2016 z dnia 05.07.2016r. podłączenia wpustów deszczowych z planowanych 2 przystanków tramwajowych typu "wiedeńskiego" do sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Górna Wilda (przystanek "Różana") w Poznaniu oraz zaopiniowania nowego układu drogowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2016r. w sprawie jw. oraz w związku ze zmianą planu zagospodarowania i zakresu przedmiotowej inwestycji (mapa z nowym planem zagospodarowania zgodnie z załącznikiem) i tym samym kolizją jednego z przystanków tramwajowych typu "wiedeńskiego" z istniejącym hydrantem, uzupełniamy warunki techniczne wydane pismem znak: DW/IBM/959/38730/2016 z dnia 05.07.2016r. w zakresie przesunięcia ww. kolidującego hydrantu, co następuje:

1. Nową lokalizację hydrantu należy ustalić na etapie wstępnym z Działem Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.
2. Lokalizację hydrantu należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu.
3. Projekt wężła hydrantowego należy przedstawić do zaopiniowania w Aquanet SA.
4. Montaż hydrantu należy dokonać pod nadzorem Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA, 60-648 Poznań ul. Piątkowska 117/119, o czym należy powiadomić ww. Dział z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Hydrant należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi w opracowaniach pt.: „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne” – wydanie Aquanet SA styczeń, 2013r. i załącznikiem do ww. opracowania pt.: „Standardy materiałowe obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych w obszarze działania Aquanet SA”.

6. Nadmieniamy, że nowo wykonany hydrant powinien zostać zainwentaryzowany przez uprawnionego geodetę zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadniczej, wraz ze zgłoszeniem do Zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Gronowa 20.
7. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego hydrantu należy przekazać do Aquanet SA, tj. do Działu Zarządzania Informacją o Majątku, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu wraz z protokołem odbioru nabudowanego hydrantu dokonanego przez Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA (adres jw.).
8. Ponadto informujemy, że:
 - płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z "Instrukcją płukania i dezynfekcji", stanowiącą załącznik do niniejszych warunków technicznych,
 - płukanie sieci wodociągowej może się odbywać wyłącznie przy użyciu urządzenia pomiarowego pobranego w Serwisie Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA, 60-648 Poznań ul. Piątkowska 117/119;
 - termin płukania sieci należy zgłosić pisemnie w Aquanet SA z 7 – dniowym wyprzedzeniem (adres jw.);
 - termin montażu i demontażu urządzenia pomiarowego należy zgłosić pisemnie i uzgodnić w Aquanet SA (adres jw.).

Powyższe warunki techniczne ważne są dwa lata.

Pozostałe zapisy warunków technicznych znak: DW/IBM/959/38730/2016 z dnia 05.07.2016r. nie ulegają zmianie.

załącznik:

Mapa – plan zagospodarowania (opieczutowana przez Aquanet SA)

sprawę prowadził: Marek Fryska tel. 061-8359-304,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Emilia Skupio
Główny Specjalista ds. Warunków Technicznych