

UWAGA:

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA P-POŻ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Schemat podłączenia nagrzewnica - centrala
praca zima - ogrzewanie



LEGENDA:
1-Pompa Obiegowa Q=0,9 m^3/h, ΔP=25 kPa
2-Zawór odcinający DN25
3-Zawór trójdrogowy DN25 z siłownikiem
4-Odpowietrznik
5-Zawór spustowy
6-Zawór równoważący DN20
7-Filtr siatkowy DN25
8-Zawór odcinający DN25

zasilanie ogrzewanie
powrót ogrzewanie





NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ryszard Kaźmierczak	UPRAWNIENIA NR 7131/169/P/2002 UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI I URZĄDZEŃ: WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH		DATA I PODPIS	12.2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Zdunek	UPRAWNIENIA NR WKP/0169/PWOS/16 UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI I URZĄDZEŃ: WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH			12.2018
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA INSTALACJE SANITARNE			RYSUNEK NR	S07
BRANŻA: sanitarna	STADIUM: proj. budowlany	INDEKS: 0464	DATA: 12.2018	SKALA: 1:100	STRONA .....