



Rozdz.	Tablica 230/400V RG2																														
Typ szafy	XL <sup>3</sup> S 160																														
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie z rozdzielni RG1	Ochrona przeciwprzepięciowa	Sygnalizacja zasilania	Oświetlenie pom. nr 112,114; 119-122	Oświetlenie pom. nr 124-127	Oświetlenie pom. nr 113	Oświetlenie pom. nr 118	Oświetlenie pom. nr 115-117; 123	Oświetlenie taras	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie rezerwa	Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wtyczkowych 1-faz.	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 113-115;118; 120; 121	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 116;117;123	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 124-127	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 119; 122	Rezerwa	Rezerwa	Centrala alarmowa pom. nr 115	Domofon	Szafa instalacji strukturalnej GDP pom. nr 115	Szafa instalacji strukturalnej GDP pom. nr 115	Wentylator kanałowy pom. nr 114	Wentylator kanałowy pom. nr 120	Wentylator kanałowy pom. nr 127	Centrala wentylacyjna NW2	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	Pz=11,0	-	-	0,65	0,5	0,1	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	-	-	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	0,5	0,2	1,0	1,0	0,05	0,05	0,05	2x0,55	-	-







zasilanie od dołu rozdzielnicy  
odpływy od góry i od dołu rozdzielnicy

Pi = 18,3 kW  
Pz = 11,0 kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

12	Zaciski listwowe		kpl.	1	
11	Lampka sygnalizacyjna	L306	szt	4	LEGRAND
10	Przełącznik bistabilny	PB 401	szt	2	LEGRAND
9	Ochronnik przeciwprzepięciowy DEHNquard	DG S275 FM nr 952 090	szt	4	DEHN
8	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3-bieg.	R303 20A	szt	1	LEGRAND
7	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 1-bieg.	R301 16A	szt	2	LEGRAND
6	Wyłącznik instalacyjny	S301 C6	szt	4	LEGRAND
5	Wyłącznik instalacyjny	S301 B16	szt	8	LEGRAND
4	Wyłącznik instalacyjny	S301 B10	szt	12	LEGRAND
3	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 25A 30mA AC	P304 25-30-AC	szt	1	LEGRAND
2	Rozłącznik izolacyjny 100A	FR 303-100	szt	1	LEGRAND
1	Rozdzielnica wnękowa -6 rzędowa 144 modułowa z drzwiczkami metalowymi	XL <sup>3</sup> S 160 nr ref. 3372 26 +3372 56	kpl	1	LEGRAND

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE				TYP	JEDN	ILOŚĆ	UWAGI
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO								
PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn								
JEDNOSTKA PROJEKTOWA						WYDANIE		
<div><div></div><div>MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl</div></div>						w01  2019-01-22		
PROJEKTOWAŁ						DATA I PODPIS		
mgr inż. Hanna Kowalewska						01.2019 		
OPRACOWAŁ						01.2019 		
Anna Nowak								
SPRAWDZIŁ						01.2019 		
mgr inż. Marek Piwarski								
TREŚĆ RYSUNKU						RYSUNEK NR		
Rozdzielnica 230/400 V AC - RG2						E04		
- schemat zasadniczy, elewacja								
BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA				
elektryczna	proj. wykonawczy	0464	01.2019	-				