



Nr szafy																																									
Typ szafy	XL 400																																								
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	centrala oddymiania	Zasilanie ze złącza kablowego ZK1-Pp	Ochrona przeciwprzepięciowa	Zasilanie tablicy 0,4 kV- RG-2	Zasilanie tablicy wyłącznik dźwigu	Zasilanie tablicy 0,4 kV- TK	Zasilanie tablicy 0,4 kV- T1	Oświetlenie pom. 108-111	Oświetlenie pom. 105-107	Oświetlenie taras	Oświetlenie pom. 136, 100, 112	Oświetlenie pom. 103, 200, 301	Oświetlenie pom. 101, 104	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie rezerwa	Zaillanie Centrala wentylacyjna NW2	Zaillanie Centrala wentylacyjna NW2	Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wtyczkowych	Gniazda wtyczkowe 1-faz. pom. 101, 104,105,111,112	Gniazda wtyczkowe 1-faz. pom. 109, 110	Gniazda wtyczkowe 1-faz. pom. 106-108	rezerwa	Zasilacz elektroawarów pom. 103	Zasilacz elektroawarów pom. 101	Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wtyczkowych	rozdzielacz ogrzewania podłogowego z pompą mieszającą pom. 104	rozdzielacz ogrzewania podłogowego z pompą mieszającą pom. 104	Zaillanie wentylator dachowy	Zaillanie wentylator dachowy	Zaillanie wentylator dachowy	rezerwa	załączanie od zegara astronomicznego				Zasilanie tablicy budynek gospodarczy	Zasilanie tablicy kotłowni TK1		
Moc [kW]	2,5	60,0	—	Pi=18,3 Pz=11,0	10	Pi=31,0 Pz=21,0	Pi=18,4 Pz=11,0	0,45	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,15	0,15	--	--	2x1,5	2x1,5	--	1,0	2,0	2,0			--	--	0,3	0,3	0,25	0,25	0,5	--	0,15	0,1	0,15	--	1,0	--	5,0	3,6



Pszcz=60,0kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAN, UL. DABRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	WYDANIE	w01 2019-01-22
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Hanna Kowalewska	UPR. NR 302/84/Pw UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI NSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	Anna Nowak		01.2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Piwarski	UPR. NR 180/88/Pw UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI NSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	01.2019
TREŚĆ RYSUNKU		Rozdzielnica główna 0,4 kV-RG-1 schemat zasadniczy	
BRANŻA	elektryczna	STADIUM	proj. wykonawczy
INDEKS	0464	DATA	01.2019
SKALA	--	STRONA	.....

E02