



OZNACZENIA:

Kanał nawiewny z blachy ocynkowanej izolowany termicznie o gr. min. 20mm (gr. 100mm kanały na dachu)
Kanał wywiewny z blachy ocynkowanej izolowany termicznie o gr. min. 20mm (gr. 100mm kanały na dachu)

1KS • Płon kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad dach budynku Ø110/160 PVC

IST ☐ Istniejący pion kanalizacji sanitarnej

IST Istniejący pion lub wywietrzak dachowy do likwidacji

UWAGA:

1. Istniejące nielegalne kanały wentylacyjne należy zdemontować
2. Regulację poszczególnych kratk wentylacyjnych wykonać z wykorzystaniem przepustnic powietrza
3. Przepisać przez ścianą wykonaną w murach ośłonowych stalowych, przejście przy zmianie strły p.p.oż., zabezpieczyć systemem p.p.oż.

Nazwa i adres inwestora:		Firma:		Numeracja:		Pozycja:	
<p>Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarium</p> <p>POSIŚC Oddział Raale</p> <p>os. Piastowskie 1069, 61-164 Poznań</p> <p>obiek Raale, ark. nr 16, działka nr 10/1 i 10/2</p> <p>kategoria obiektu : XV</p>		<p>Projektant</p> <p>mgr inż. Jarosław Nowicki</p> <p>upr. do c. spec. : 14460/04-03-001 bez ograniczeń</p>		<p>14460/04-03-001/05</p> <p>14460/04-03-001/05</p> <p>14460/04-03-001/05</p>			
		<p>Wykonawca</p> <p>mgr inż. Grzegorz Kici</p> <p>upr. do c. spec. : 14460/04-03-001 bez ograniczeń</p>		<p>14460/04-03-001/05</p> <p>14460/04-03-001/05</p> <p>14460/04-03-001/05</p>			
Nazwa i adres inwestora:		Nazwa projektu:		Data:			
<p>POSIŚC</p> <p>ul. Jana Śniaryńskiego 34, 61-553 Poznań</p>		<p>INSTALACJE SANITARNE - RZUT DACHU</p>		<p>05-02-2019</p>			
Nazwa i adres inwestora:		Typ projektu:		Data:			
<p>ARTIMOS S.C.</p> <p>ul. Rybacki 6a/6, 61-4833 Poznań</p>		<p>PROJEKT BUDOWLANY</p>		<p>4204835</p>		<p>52.1</p>	