

Poznań, 2018-08-01

Numer pisma: DW/IBM/361/41488/2018

Numery spraw: IBM/80-9-1/699/2018

Dromost Sp. z o.o.
Trójpole 3B
61-693 Poznań

Dotyczy: Zaopiniowania przebudowy i rozbudowy ul. Wyłom na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budową chodników i miejsc parkingowych oraz oświetlenia.

W odpowiedzi na pismo PD-186/18, po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i na przyłączach należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociągowej.
6. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m (z PE 1,7m), dla kanalizacji - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
7. Lokalizację projektowanego uzbrojenia uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej przy GEOPOZ z Poznaniu.
8. Przed rozpoczęciem inwestycji należy:
 - a. dokonać kompleksowej kontroli armatury wodociągowej, tj. zasuw na sieci i przyłączach wodociągowych oraz hydrantów,
 - b. zaplanować wymianę przyłączy stalowych do posesji: przy ul. Wyłom 16/18, os.

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

WYKONANO
06.08.2018

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Powstańców Warszawy 7a i 7d, ul. Wyłom 24, ul. Wyłom 26/28,

- c. dokonać kontroli sposobu zasilania budynków przy ul. Wyłom 26a i ul. Wyłom 14abcd.
 - d. **w związku z powyższym prosimy o podanie terminu przebudowy ul. Wyłom celem skoordynowania planowanych prac AQUANET i ZDM.**
9. Wydajemy warunki techniczne na przebudowę dwóch hydrantów podziemnych kolidujących z projektowanym parkingiem:
- a. Hydranty należy przebudować i umieścić poza parkingiem. Nową lokalizację hydrantów należy uzgodnić w Dziale Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119, Poznań.
 - b. Hydranty lokalizować w taki sposób aby zachować minimalną długości kształtki F-F równą 0,6 m.
 - c. Przy udziale AQUANET ocenić stan techniczny istniejących hydrantów. W przypadku wymiany hydrantów na nowe Aquanet SA zobowiązuje się dostarczyć Inwestorowi planowane do nabudowania hydranty ppoz., natomiast zdemonstowane hydranty należy zdać Spółce. W tej sprawie należy skontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Wod-Kan, Piątkowska 117/119 w Poznaniu.
 - d. Armaturę i nowe hydranty należy wykonać zgodnie z wytycznymi w opracowaniach pt.: „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne” - wydanie Aquanet SA styczeń, 2013r. i załącznikiem do ww. opracowania pt.: „Standardy materiałowe obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych w obszarze działania Aquanet SA”.
 - e. Nową lokalizację hydrantów należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20.
 - f. Montaż hydrantów należy dokonać pod nadzorem Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA, 60-648 Poznań ul. Piątkowska 117/119, o czym należy powiadomić ww. dział z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 - g. Ponadto informujemy, że:
 - płukanie i dezynfekcję (miejscową) węzła hydrantowego należy przeprowadzić pod nadzorem Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet SA (adres jw.) lub zlecić powyższe w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet SA, 60-650 Poznań ul. Piątkowska 117/119,
 - termin montażu i demontażu hydrantów należy zgłosić pisemnie i uzgodnić w Aquanet SA (adres jw.),
 - po zakończeniu ww. prac i ponownym włączeniu rurociągu do eksploatacji należy zgłosić powyższe do Aquanet SA - Centralnego Systemu Zarządzania do Technologów Jakości Wody celem kontroli mikrobiologicznej wody w rurociągu.
 - h. Nadmieniamy, że nowo wykonane hydranty powinny zostać zainwentaryzowane przez uprawnionego geodetę zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadniczej wraz ze zgłoszeniem do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Gronowa 20.
 - i. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych hydrantów należy przekazać

do Aquanet SA, tj. do Działu Zarządzania Informacją o Majątku, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu wraz z protokołem odbioru nabudowanych hydrantów dokonanego przez Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA (adres jw.).

Powyższe warunki techniczne ważne są dwa lata.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załączniki:
plan sytuacyjny

Otrzymują:
ZDM
Wilczak 17
61-623 Poznań

ME

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Maria Rafajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej