



Instal. wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji (mat. rura stalowa ocynkowana), prowadzona pod stropem (w przestrzeni stropu podwieszonego lub obudowana)
Instal. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (mat. PE system MLC firmy Uponor lub równoważny) prowadzona w posadzce lub bruzdzie ściemnej



Zmiana poziomu prowadzenia instalacji

1. Przejścia przez sciany wykonane w ramach osłonowych stalowych; przejście przy zmianie stref p.p.oż. zabezpieczyć systemem p.p.oż., np. typ HLL T1 lub równoważny
2. Każde odejście instalacji wody użytkowej od leżaka głównego wyposażać w zawory odcinające kulowe

POŚR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 100a, 61-164 Poznań

obwód Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV
