



Nazwa i adres inwestora:		Nazwa i adres wykonawcy:	
POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań		INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU	
Nazwa i adres odbiorcy:		Data odbioru:	
Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Odrza Raiaje os. Piastowskie 108a, 61-104 Poznań dł. Raiaje, nr 16 dł. Raiaje nr 10/11/10/2 kategoria obiektu : XV		Data:	
Projektant:		Data:	
ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań		Data:	
Projekt wykonawczy		Data:	
420/835		Data:	
1:50		Data:	
SA.1		Data:	
05.02.2019		Data:	

UZASADNIENIA:

Instalacja co (nat. tura Cu lub stalowa cienkościenna zaciskowa) prowadzona pod stopern, tuż nad posadzką lub po ścianie budynku w osłonie z izolacji termicznej i obudowie z płyt GK

- Uwagi:
- Istniejąca instalacja c.o. w proj. części bud. zdemontować
  - Układanie instalacji c.o. skoordynować z pozostałymi robotami.
  - Przewody natynkowe nawierzchniowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC zgodnie z Rozporządzeniem
  - Przewody prowadzone w brzdach wykonać w izolacji o grubości 0,5 natynkowej
  - Przebiega przez ściany wykonać w tunelach osłonowych stalowych
  - Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory i głowice termostaticzne.
  - Każde odcisko instalacji c.o. od leżaka z podłogiem do pionu lub kłuku grzejników wyposażyć w zawory odchylające kulowe.
  - W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
  - W pom. węzła ciepłego zasieścić istn. przewody zasilałający proj. część