



**OZNACZENIA:**

Kanał nawiewny z blachy ocynkowanej izolowany termicznie o gr. min. 20mm (gr. 100mm kanały na dachu)  
Kanał wywiewny z blachy ocynkowanej izolowany termicznie o gr. min. 20mm (gr. 100mm kanały na dachu)

UWAGA:

1. Istniejące nieczynne kanały wentylacyjne należy zdemontować
2. Regulację poszczególnych kratk wentylacyjnych wykonać z wykorzystaniem przepustnic powietrznych
3. Przejścia przez ściany wykonać w ramach ostonowych stalowych; przejście przy zmianie stref p.poz.

UWAGA:

**Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku szpitalnym**

**PÓŚIR Oddział Rataje,**

US. FIASLOWSTE 100d, 01-104 F021d11

obreb Rataje, ark. nr 16  
dizajna nr 10/14 i 10/19

kategorija objekta : XV

III. Jolana Smychalskiena 34 61-553 Poznań

ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Nazwa i adres inwestycji		Forma		Terminacja		Podpis	
<p><b>Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarium POSiR Oddział Raale</b></p> <p>os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań</p> <p>obwód Raale, ak. nr 16, działka nr 10/1 i 10/2</p> <p>kategoria obiektu: XV</p>		Pojezierze		mgr inż. Jarosław Nowicki osoba w spole, posiadająca pos. bez ograniczeń		Urządzenie LICENCJA-POS/05 LBS/IS/2230/01	
<p><b>POSiR</b></p> <p>ul. Jana Szyralskiego 34, 61-553 Poznań</p>		Instalacja wentylacji mechanicznej - rzutzi parteru		05.02.2019			
Nazwa i adres inwestycji		Nazwa rysunku		Data			
Nazwa i adres inwestycji		Typ projektu		Format		Skala	
<p><b>ARTMOS S.C.</b></p> <p>ul.Rybacki 6a/b, 61-483 Poznań</p>		PROJEKT WYKONAWCZY		420x835		1:50	
						S2.1	