

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**Poznań, ...²⁴ lipca 2018r.I.dz. ...³⁰³⁰.../PIM/07/18/ZP/2016-74**Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu nad PST Szymanowskiego”,
postępowanie numer ref. PIM/07/18/ZP58/2016-74.**


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje kolejne wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

PYTANIE:**Prosimy o zdefiniowanie dylatacji modułowych hybrydowych. Czym muszą się charakteryzować oraz jakie warunki muszą spełniać aby spełnić wymagania przetargu.**Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dylatacje modułowe hybrydowe – zgodnie ze STWiORB M.18.01.01.

Profile hybrydowe zaprojektowano jako wykonane minimum w górnej części (główka + część zaciskowa) ze stali nierdzewnej, a ich dolna część wykonana jest ze stali zwykłej. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu urządzenia dylatacyjne hybrydowe są odporniejsze na korozję w znacznie większym stopniu, niż dylatacje z profilami stalowymi ze stali zwykłej, zabezpieczonymi antykorozyjnie tradycyjnymi metodami.


Z poważaniem,


Przewodniczący Zarządu
Paweł Śledziejowski
(1)
Wiceprzewodniczący Zarządu
Krzysztof Sas
(1)Sprawę prowadzi:

Dawid Kozłowski

tel. 61 884 20 16

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl

Koordynator
ds. zamówień publicznych
Dawid Kozłowski