

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 03 sierpnia 2018r.

I.dz. 3.111.../PIM/08/18/ZP/2016-74

**Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu nad PST Szymanowskiego”,
postępowanie numer ref. PIM/07/18/ZP58/2016-74.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje kolejne wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

PYTANIE 1

W związku z problemem wyceny łożysk elastomerowych zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji schematu łożyskowania oraz o szczegółową informację jakich parametrów mają być łożyska.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Schemat łożyskowania został przedstawiony na rysunkach 17,18 i 19 dla wiaduktu PŁD oraz nr 4 i 5 dla schodów PŁN. W nawiązaniu do informacji zawartych na rysunkach poniżej zestawiono parametry łożysk elastomerowych:

- obliczeniowa nośność pionowa łożyska $V=100$ [kN]
- obliczeniowa nośność pozioma dla łożyska stałego $H_x=20$ [kN], $H_y=5$ [kN]
- obliczeniowa nośność pozioma dla łożysk jedno i wielokierunkowych $H_x=5$ [kN], $H_y=5$ [kN]
- dopuszczalny maksymalny kąt obrotu $0,005$ [rad].

PYTANIE 2

W związku z dokonaną zmianą warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawcy oraz modyfikacji SIWZ w tym zakresie poprzez zmodyfikowanie wymagania, aby co najmniej jedno zadanie dotyczyło montażu dylatacji modułowych hybrydowych na dylatacie modułowe, zwracamy się z prośbą do zamawiającego o stosowne ujednolicenie pkt. 18.1. b) tiret 1) SIWZ stosownie do dokonanej w dniu 30.07.2018r. ww. zmiany.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadzi wnioskowanej zmiany.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż doświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9 SIWZ nie jest tożsame z doświadczeniem personelu, o którym mowa w pkt. 18 SIWZ.

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu
Jaromir Weigel
(1)

Sprawę prowadzi:

Dawid Kozłowski

tel. 61 884 20 16

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl

POZnań*

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-714 Poznań

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000503225

REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Koordynator
ds. zamówień publicznych
Dawid Kozłowski