



- połączenia
skręcane

- Główna szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
- Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 30x4
- Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
- Przewód uziemiający LgY 1x16mm²
- Przewód uziemiający LgY 1x70mm²

ADAPTACJA

	uprawnienia	podpis
ADAPTOWAŁ: inż. elektryk Jarosław Sokołowski	KL-279/91	



Producent:
ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79c
29-100 WŁOSZCZOWA
http://www.zpue.pl
e-mail: office@zpue.pl

Inwestor:		Objekt: NOWA PŁYWAŁNIA NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA W POZNANIU		Format:	A4
				Skala:	1:1
Przedmiot opracowania: Wnętrzowa stacja transformatorowa		Nazwa rysunku: Instalacja uziemiająca		Data:	2018.03.12
				Nr. rys.:	E18
Opracował:	Modyfikował:		Sprawdził:	Nr. opracowania:	
M. Kubiszewska				PK-2018-5620-01-01-3.1 (PL)	