

## OBLICZENIA TECHNICZNE WLZ część 2

[illegible]

Zgodnie z normą (PN-IEC 60364-5-523:kwiecień 2001) zabezpieczenie powinno spełniać warunki:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_z$$

$I_B$  prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

 $I_n$  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

$I_z$  obciążalność prądowa długotrwała przewodu lub kabla

$I_2$  prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie