


- OZNACZENIA
- CSP Centrala sygnalizacji pożaru IP CX
 - Czujka multisensorowa MTD 533X z gniazdem USB -501
 - Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny MCP-545X - 1R
 - SA8 Sygnalizator akustyczno-swiecny SAK-7
 - Atestowany zasilacz 24V7A
 - SA8
 - Moduł wyjści nadzorowanych BX- IOM sterowanie sygnalizatorami
 - Moduł sterujący wejści - wyjść BX- OI3 Sterowanie kłapami pożarowymi
 - Moduł sterujący wejści - wyjść BX- OI3 Sterowanie windą
 - Element kontrolno-sterujący BX-REL4 moduł wyjść Sterowanie kółkami oraz bramkami
 - Moduł sterujący wejści - wyjść BX- REL4 Sterowanie elektrozaczepami systemu kontroli dostępu
 - Moduł sterujący wejści - wyjść BX- OI3 Sterowanie czujką liniową Czujka liniowa OSID Nadajnik/Odbiornik OSE-SP-01; OSI-90
 - Element kontrolno-sterujący BX-REL4 moduł wyjść Sterowanie centralami wentylacyjnymi Sterowanie wentylatorami
 - 1/12 Numer linii (pętli) dozrowej/kolejny numer elementu w linii



NOWA PŁYWALNIA NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA W POZNANIU

PROJEKT	
PŁYWALNIA OSIEDLE ZWYCIĘSTWA	
BRANŻA: TELETECHNIKA	
AUTORZY:	Ireneusz Berger 0562/97/U
SPRAWDZAJĄCY:	Zbigniew Aniola 0277/96/U
RYSUNEK: INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU SCHEMAT	
SKALA:	
NUMER RYSUNKU:	9
03-977 WARSZAWA ul. LIBUSKA 14a w@data.pl 226712600 arch. biu. JACEK KWIECINSKI TOMASZ KOSMA KWIECINSKI ATJ ARCHITEKCI 30 LISTOPADA 2017 PROJEKT WYKONAWCZY	