



- OZNACZENIA
- CSP Centrala sygnalizacji pożaru IP CX
  - 1/36 Czujka multisensorowa MTD 533X z gniazdem USB -501
  - 1/39 Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny MCP-545X - 1R
  - SA8 Sygnalizator akustyczno-świeatny SAK-7
  - ZSP Atestowany zasilacz 24V7A
  - SA8 Moduł wyjści nadzorowanych BX- IOM sterowanie sygnalizatorami
  - 1/70 Moduł sterujący wejści - wyjści BX- OI3 Sterowanie kłapami pożarowymi
  - 1/66 Moduł sterujący wejści - wyjści BX- OI3 Sterowanie windą
  - 2/20 Element kontrolno-sterujący BX-REL4 moduł wyjści Sterowanie kółkami oraz bramkami
  - 1/10 Moduł sterujący wejści - wyjści BX- REL4 Sterowanie elektrozaczepami systemu kontroli dostępu
  - 1/51 Moduł sterujący wejści - wyjści BX- OI3 Sterowanie czujką liniową Czujka liniowa OSID Nadajnik/Odbiornik OSE-SP-01; OSI-90
  - 1/12 Element kontrolno-sterujący BX-REL4 moduł wyjści Sterowanie centralami wentylacyjnymi Sterowanie wentylatorami
  - 1/12 Numer linii (pełni) dozrowej/kolejny numer elementu w linii

PŁYWAŁNIA OSIEDLE ZWYCIĘSTWA	
TELETECHNIKA	
AUTORZY:	Ireneusz Berger 0562/97/U
SPRACOWUJĄCY:	Zbigniew Anioła 0277/96/U
RYSEK: INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU RZUT PARTERU	
SKALA:	1:100
NUMER RYSUNKU:	8
PROJEKT WYKONAWCZY	