

Poznań, 15 maja 2019 r.

I.dz. ~~1041~~ /PIM/05/19/MK/2017-109

**Wykonawcy w postępowaniu
przez stronę internetową**

www.pozim.pl

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa pływa na os. Zwycięstwa,,
nr postępowania PIM/04/19/ZP24/2017-109

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ, których treść przekazujemy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż reklamy elewacyjnej POSiR, nie stanowi przedmiotu oferty;

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż reklamy elewacyjnej POSiR, nie stanowi przedmiotu oferty.

Pytanie nr 2

W związku z poniższym zapisem SIWZ, prosimy o informację, czy wymóg dotyczy również drzwi, dla których obowiązujący maksymalny współczynnik przenikania ciepła wynosi 1,5 W/m²K.

Informacje uzupełniające: Zamawiający wymaga, aby maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całej ślusarki zewnętrznej (szklenie i profile rozpatrywane razem) wynosił $k = 1,1$.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że dla całej ślusarki zewnętrznej, w tym drzwi maksymalny współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić być $k=1.1$.

1. Wykonawcy w postępowaniu
na stronie www.pozim.pl
2. a/a
Sprawę prowadzi:
Marzena Kaczmarek
specjalista ds. zamówień publicznych
tel. +48 61 884 20 16
marzena.kaczmarek@pozim.pl

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Bubiła
(1)

Wiceprezes Zarządu

Marcin Gołek
(1)

Kierownik
ds. wsparcia inwestycji

Barbara Lewandowska
Specjalista

ds. zamówień publicznych

Marzena Kaczmarek