

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020										
Temat:	Opinia geotechniczna Dokumentacja badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej pływalni na os. Zwycięstwa w Poznaniu									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności IL	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrznego ϕ_u	Edometryczny moduł ściśliwości	Moduł odkształcenia
					[%]	[kN/m³]	[kPa]	[°]	pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
									[MPa]	[MPa]
I	nN		-	-	GRUNT NIENORMATYWNY - PARAMETRÓW NIE OKREŚLONO					
IIA	Pd	-	0,60 $\gamma_m = 1\pm0,10$	-	w. 16,0 nw. 24,0	w. 17,5 nw. 19,0	-	30,9	74,4	55,4
IIB	Ps+K	-	0,70 $\gamma_m = 1\pm0,10$	-	w. 12,0	w. 19,0	-	34,2	132,2	111,1
IIIA	Pg+K	B	-	0,25 $\gamma_m = 1\pm0,10$	16,0	21,0	29,73	17,3	32,8	24,9
IIIB	Pg+K, Pg//Gp+K, Pg//Pd+K, Gp	B	-	0,15 $\gamma_m = 1\pm0,10$	13,0	21,5	33,45	19,2	41,9	31,9

w. - wilgotne, nw. - nawodnione

 γ_m - współczynnik materiałowy parametru geotechnicznego