



LEGENDA:

Proj. instalacje zewnętrzne wodociągowe - rura PEØ110x10,0mm (SDR11)

Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego umieszczona 30cm nad rurą na obsypce. Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany o przekroju min. 1,0mm2 wprowadzony pod skrzynkę uliczną do zasuw i przymocowany do obudowy

Hydrant nadziemny sztywny H4 Ø80 - HAWLE



BIURO PROJEKTÓW	<div><div><div></div></div><div>APA ARCHES sp. z o.o. sp. z o.o. ul. Jasnowista Str.22b, 60-901 Poznań tel/fax: 091 6821 945</div></div>			
INWESTOR	POBR ul. CHYŻAŁKOWSKIEGO 34 61-583 POZNAŃ			
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU. ETAP I - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ.			
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 5 I 5A, POZNAŃ			
NR DZIAŁKI	część działek 20/31, 20/33; obręb Łaszcz art.29			
BRANŻA OPRACOWANIA	SANITARNA			
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY			
TEMAT RYSUNKU	PROFILE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ			
SKALA	1 : 100	NR RYSUNKU	4	
DATA	2016.10			
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY		
PROJEKTANT	inż. WONA SZYMKOWAK	NR UPR 613 / 87 / Pw		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. OLGA NAWROT			
ROZPOWISZCZANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIŁONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.				