RZUT DACHU



Na dachu obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TU-200 z podstawą lub równoważna + cokół dachowy Ø200, h=450mm

Wentylator dachowy chemoodporny firmy METAL PLAST typ WDc16 V=150m³/h, N=0,09 kW (230 V) lub równoważny - na dachu cokół dachowy o wym. 200x200mm, h=450mm - podstawa dachowa typ B/II Ø160 (h=300mm)

Na dachu obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TU-150 z podstawą lub równoważna + cokół dachowy Ø160, h=450mm

Wentylator dachowy chemoodporny firmy METALPLAST typ WDc16 V=150m³/h, N=0,09 kW (230 V) lub równoważny - na dachu cokół dachowy o wym. 200x200mm, h=450mm - podstawa dachowa typ B/II Ø160 (h=300mm)

Na dachu obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TU-200 z podstawą lub równoważna + cokół dachowy Ø200, h=450mm

Wentylator dachowy chemoodporny firmy METAL PLAST typ WDc16 V=150m³/h, N=0,09 kW (230 V) lub równoważny - na dachu cokół dachowy o wym. 200x200mm, h=450mm - podstawa dachowa typ B/II Ø160 (h=300mm)

Na dachu obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TU-150 z podstawą lub równoważna + cokół dachowy Ø150, h=450mm

Na dachu obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TU-150 z podstawą lub równoważna + cokół dachowy Ø150, h=450mm

UWAGA!

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKTY INSTALCJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA
3. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE
4. WYMIARY OTWORÓW WYKONAĆ WG.WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI

BIURO PROJEKTÓW	APA ARCHES sp. z o.o. sp. k. Ul. Jawornicka 8/lok.229, 60-161 Poznań tel./fax 061 8621 345		
INWESTOR	POSIR ul. CHWIAŁKOWSKIEGO 34 61-553 POZNAŃ		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU. ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA ZJEŻDŻALNI , REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO ĆWICZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ.		
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 5 i 5A, POZNAŃ		
NR DZIAŁKI	część działek 20/31, 20/33; obręb Łazarz ark.29		
BRANŻA OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU	RZUT DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO		
SKALA	1 : 100	NR RYSUNKU	A09
DATA	2016.10		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MAGDALENA JARCZYKOWSKA	NR UPR 7131 / 13 / P / 2004	
SPRAWDZAJĄCY	mgr.inż.arch. JAROSŁAW BAJER	NR UPR 7131 / 52 / P / 2001	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr.inż.arch. EWELINA KOTOWSKA		

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.