



LEGENDA:

- Proj. instalacje zewnętrzne wodociągowe - rura PE (SDR11)
- Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego umieszczona 30cm nad rurą na obsypce. Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany o przekroju min. 1,0mm² wprowadzony pod skrzynkę uliczną do zasuw i przymocowany do obudowy
- Hydrant nadziemny sztywny H4 Ø80 - HAWLE

BUREŁO PROJEKTOW	APR. JACHOWSKI sp. z o.o. sp. z o.o. ul. Jachowska 23/25, 60-401 Poznań tel. 61 661 910
INWESTOR	PODRZĘDNIK ul. CHYBAKOWSKIEGO 34 61-668 POZNAN
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWAŁNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANI ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BAZENU PŁYWACKIEGO, BAZENU HAMOWNIEGO, BUDOWA ZJEZDZALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOSKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO ĆWICZEŃ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ,
ADRES OBIEKTU	UL. JACHOWSKIEGO 5 I 5A, POZNAN
NR DZIAŁKI	część działek 20/91, 20/93, część Łaszczyk nr.20
BRANŻA OPRACOWANA	SANITARNIA
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ
SKALA	1:100
DATA	2016.10
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA / PODPIS
PROJEKTANT	MR. UPR. 013 / 01 / Pw
ADRESANT PROJEKTANTA	MR. MR. OLSZAK
ROZPOWIECZNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZACJI I ZGODY PROJEKTANTA, WYSTĄPIŁE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU 04 ZABEZPIECZONE.	