

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POM.	POW.
01	KLATKA SCHODOWA	19,41 m2
02	SALA 08	21,30 m2
03	SZATNIA 1	48,00 m2
04	SZATNIA 2	49,93 m2
05	WARSZTAT	75,29 m2
06	KOMUNIKACJA	21,93 m2
07	SALA 04	65,78 m2
08	WARSZTAT	25,81 m2
09	WARSZTAT	65,79 m2
		393,25 m2

OZNACZENIA:

- 2/67 — Czujka multisensorowa MTD 533X z gniazdem USB -501
- SA8 — Moduł wyjści nadzorowanych BX- IOM - sterowanie sygnalizatorami
- 3/6
- CSO — Moduł sterujący wyjści - wyjść BX- OI3 - sterowanie centralami CSO
- 3/4
- EZ — Moduł sterujący wyjści - wyjść BX- OI3 - sterowanie elektrozworą
- 3/8
- Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny MCP-545X - 1R
- SA8 — Sygnalizator akustyczno-świetlny SAK-7
- Przycisk przewietrzania LT 43PL
- Przycisk oddymiania RT-45
- Czujka systemu oddymiania
- 60 — Siłownik okienny
- 1/57 — Numer linii (pętli) dozorowej/kolejny numer elementu w linii
- Kabel HDGs 2x2,5
- Kabel HDGs 2x1,0
- Kabel HDGs 2x1,5
- Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8

PLAN SYTUACYJNY



Inwestor: III Liceum Ogólnokształconce im. św. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10

Projektant: AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ
TEL,FAX.061833870l6, e-mail: akantus@post.pl. www.akantus.pl

Obiekt: **MODERNIZACJA BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU**

Branża: TELETECHNIKA

Temat opracowania: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

Rodz. opracow.: **P.BUDOWLANY**

Treść: **RZUT PIWNIC**

Skala: **1:100**

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	inż. Ireneusz Berger	0562/97U		Data: 05.2017
Projektant:	Zbigniew Anioła	0277/96/U		Nr rysunku: T/04
Asystent:				

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązń projektowych!