


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POM.	POW.
01	KŁATKA SCHODOWA	57,10 m <sup>2</sup>
02	KOMUNIKACJA	55,28 m <sup>2</sup>
03	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	48,00 m <sup>2</sup>
04	SALA 07	49,93 m <sup>2</sup>
05	SALA 08	50,02 m <sup>2</sup>
06	KOMUNIKACJA	30,22 m <sup>2</sup>
07	BIBLIOTEKA 1	42,67 m <sup>2</sup>
08	BIBLIOTEKA 2	25,72 m <sup>2</sup>
09	KOMUNIKACJA	29,52 m <sup>2</sup>
10	KOMUNIKACJA	6,11 m <sup>2</sup>
11	SALA	51,43 m <sup>2</sup>
12	ZAPLECZE SALI	10,26 m <sup>2</sup>
		456,26 m <sup>2</sup>

OZNACZENIA:

- Czujka multisensorowa MTD 533X z gniazdem USB -501
- Moduł wyjści nadzorowanych BX-ICM - sterowanie sygnalizatorami
- Moduł sterujący wyjści - wyjść BX-013 - sterowanie centralami CSO
- Moduł sterujący wyjści - wyjść BX-013 - sterowanie elektrozworą
- Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny MCP-645X - 1R
- Sygnalizator akustyczno-świetlny SAK-7
- Przycisk przewietrzania LT 43PL
- Przycisk oddymiania RT-45
- Czujka systemu oddymiania
- Słownik okennyy
- Numer linii (gębli) dozoruwoj/kojczy numer elementu w linii

- Kabel HDGs 2x2,5
- Kabel HDGs 2x1,0
- Kabel HDGs 2x1,5
- Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8

PLAN SYTUACYJNY



Inwestor: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10			
Projektant: AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ TEL. FAX. 061 633 36 706, e-mail: akantus@poczta.pl, www.akantus.pl			
Obiekt: MODERNIZACJA BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU		Rodzaj opracowania: <b>TELETECHNIKA</b> <b>P.BUDOWLANY</b>	
Temat opracowania: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU			
Treść: <b>RZUT II PIĘTRA</b>		Skala: <b>1:100</b>	
Projektant: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: Data: 05.2017		Projektant: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: Data: 05.2017	
Projektant: Zdzisław Anioła		Nr rysunku: <b>T/03</b>	
Asystent:			
Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!			