


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POM.	POW.
01	KIATKA SCHODOWA	57,10 m <sup>2</sup>
02	KOMUNIKACJA	55,28 m <sup>2</sup>
03	POKOJ NAUCZYCIELSKI	48,00 m <sup>2</sup>
04	SALA D7	49,93 m <sup>2</sup>
05	SALA D8	50,02 m <sup>2</sup>
06	KOMUNIKACJA	30,22 m <sup>2</sup>
07	BIBLIOTEKA 1	42,67 m <sup>2</sup>
08	BIBLIOTEKA 2	25,72 m <sup>2</sup>
09	KOMUNIKACJA	29,52 m <sup>2</sup>
10	KOMUNIKACJA	6,11 m <sup>2</sup>
11	SALA	51,43 m <sup>2</sup>
12	ZAPLECZE SALI	10,26 m <sup>2</sup>
		456,26 m <sup>2</sup>

OZNACZENIA:

- Czujka multidetektorowa MTD 533X z gniazdem USB-501
- Moduł wyjści nadzorowanych BX-10M - sterowanie sygnalizatorami
- Moduł sterujący wyjści - wyjście BX-O3 - sterowanie centralami CSO
- Moduł sterujący wyjści - wyjście BX-O3 - sterowanie elektrozaworami
- Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny MCP-545X - 1R
- Sygnalizator akustyczno-świetlny SAK-7
- Przycisk przewietrzania LT 43PL
- Przycisk oddymiania RT-45
- Czujka systemu oddymiania
- Słownik okienkowy
- Numer linii (pół) dozoru kolejno numer elementu w linii

- Kabel HDGs 2x2,5
- Kabel HDGs 2x1,0
- Kabel HDGs 2x1,5
- Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8

PLAN SYTUACYJNY



Inwestor: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10			
Projektant: AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ TEL. FAX 061 633 36 70, e-mail: akantus@op.pl, www.akantus.pl			
Obiet:	MODERNIZACJA BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU	Forma:	TELETECHNIKA
Temat opracowania:	INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU	Rodzaj opracowania:	P.BUDOWLANY
Treść:		Skala:	
RZUT PARTERU		1:100	
Projektant:	mgr inż. Ireneusz Berger	Nr uprawnień:	0562/97U
Projektant:	Zbigniew Anioła	Nr rysunku:	05.2017
Asystent:		Nr rysunku:	T/01
Załącznik do projektu			