



- UWAGA:
1. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowej.
 2. Maksymalna długość magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.
 3. Liczbę opraw podaną na magistralach należy traktować jako orientacyjną. Ich dokładna ilość będzie znana po adresacji opraw.
 4. Centralka wyposażona jest w baterie zasilające
 5. Montaż centralki: natynkowy

Inwestor: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10			
Projektant: AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl			
Obiekt: MODERNIZACJA BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU			Branża: Elektryczna
Temat opracowania: INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO			Rodz. opracow.: P. Wykonawczy
Treść: SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU 'RUBIC UNA'			Skala: -
Projektant:	Imię i Nazwisko mgr inż. Przemysław Paech	Nr uprawnień 67/PW/92	Podpis
Projektant:			
Asystent:			
Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!			