



- LEGENDA:**
- ELEMENT ODDZIELENIA POŻAROWEGO
 - WYDZIELENIE POŻAROWE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTAŁYCH POZIOMÓW
 - WEJŚCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
 - WEJŚCIE EWAKUACYJNE
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
 - CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
 - CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
 - MIEJSCA SIEDZĄCE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
 - MIEJSCA SIEDZĄCE NIEPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ (PRZEKROCZONA LICZBA SIEDZEŃ W PRZEDZIE)
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI, W KTÓRYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WŁĄCZNIE
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - NAZWA STREFY POŻAROWEJ: SP NR 1 - ZL I, SP NR 2 - ZL III

HALA SPORTOWO-WIDOWSKOWA "ARENA" PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 33 W POZNANIU	
OBJĘTOŚĆ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ W TRYBIE:	
Temat: - § 2 ust. 3a rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami), - § 1 ust. 2 rozp. z 7 czerwca 2010r. (Dz. U. nr 109 z 2010, poz. 719), - § 8 ust. 3 rozp. z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).	
Nazwa rysunku: RZUT 1 PIĘTRA - POZIOM +2,60 m	
Opracował:	Nr rys. 03
	Skala: 1:200
Opisano:	31 Maj 2017

IŁOŚĆ OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA KONDYGNACJI WYNOŚY 72 LICZBA TA NIE UWZGLĘDNIŁA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TRYBUNACH).

ŁĄCZNA LICZBA WIDZÓW MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W HALI WYNOŚY DO 3800 OSÓB.