


- LEGENDA:**
- ELEMENT ODDZIelenIA POŻAROWEGO
 - WYDZIELENIE POŻAROWE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DRÓG KOMUNIKACYJNYCH OGÓLNEJ
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTAŁYCH POZIOMÓW
 - WEJŚCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
 - CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
 - CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI, W KTÓRYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WŁĄCZNIE
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - NAZWA STREFY POŻAROWEJ: SP NR 1 - ZL I, SP NR 2 - ZL III
 - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DN 25
 - PROJEKTOWANE HYDRANTY DN 25



ILUŚĆ OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA KONDYCJACJI WYNOŚI 226 W CZĘŚCI WISKEJ OBIEKTU (LICZBA TA NIE UWZGLĘDNIŁA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TRYBUNACH).

LĄCZNA LICZBA WIDZÓW MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W HALI WYNOŚI OD 3800 OSÓB

Objekt	HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "ARENA"		
Temat	PROGRAM FUNKCYJONALNO - UŻYTKOWY		
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU		
Opis			Nr rys. 02
			Skala: 1:200
Opis			Lipiec 2017