"C"
WEJŚCIE

"D"
WYJŚCIE

"F"
WYJŚCIE

WEJŚCIE
"A"

WEJŚCIE
"B"

WEJŚCIE
"K"

SEKTOR A6 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
10 > 8 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 2 SIEDZENIA

SEKTOR B6 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
10 > 8 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 2 SIEDZENIA

SEKTOR A4, A5 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
22 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 4 SIEDZENIA

SEKTOR B4, B5 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
22 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 4 SIEDZENIA

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO
42,3 m > 10,0 m WYMAGANE
LICZONA OD OSTATNIEGO STOPNIA
DO WYJŚCIA Z BUDYNKU

ILOŚĆ STOPNI W BIEGU
18 > 17 STOPNI WYMAGANE

BRAK PORĘCZY
OBUSTRONNYCH

SZEROKOŚĆ PRZEJŚĆ
MIĘDZY SEKTORAMI
1,2 < 1,29 m

SZEROKOŚĆ PRZEJŚĆ
MIĘDZY SEKTORAMI
1,2 < 1,35 m

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO
42,3 m > 10,0 m WYMAGANE
LICZONA OD OSTATNIEGO STOPNIA,
DO WYJŚCIA Z BUDYNKU

ILOŚĆ STOPNI W BIEGU
18 > 17 STOPNI WYMAGANE

BRAK PORĘCZY OBUSTRONNYCH

WYPOSAŻENIE HALI W SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE

WYKONAĆ OŚWIETLENIE DODATKOWE (PRZEDSZKODOWE)

SEKTOR B3 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
23 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 7 SIEDZEŃ

SZEROKOŚĆ PRZEJŚĆ
MIĘDZY SEKTORAMI
1,2 < 1,5 m

SEKTOR B2 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
26 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 10 SIEDZEŃ

SEKTOR B1+ - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
17 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 1 SIEDZENIE

SEKTOR B1 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
18 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 2 SIEDZENIA

SEKTOR A3 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
23 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 7 SIEDZEŃ

SZEROKOŚĆ PRZEJŚĆ
MIĘDZY SEKTORAMI
1,2 < 1,5 m

SEKTOR A2 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
26 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 10 SIEDZEŃ

SEKTOR A1+ - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
17 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 1 SIEDZENIE

SEKTOR B1 - LICZBA MIEJSC W RZĘDZIE:
18 > 16 WYMAGANE
PRZEKROCZONO O 2 SIEDZENIA

NIEUDOKUMENTOWANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ KABINY STEROWNICZEJ

REDUKCJA MIEJSC SIEDZĄCYCH ORAZ WYKONANIE NOWYCH PRZEJŚĆ KOMUNIKACYJNYCH

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO
42,5 m > 10,0 m WYMAGANE
LICZONA OD OSTATNIEGO STOPNIA
DO WYJŚCIA Z BUDYNKU

ILOŚĆ STOPNI W BIEGU
18 > 17 STOPNI WYMAGANE

BRAK PORĘCZY OBUSTRONNYCH

SP NR 1
ZL I

EWAKUACJA
NA POZIOMIE PARTERU

EWAKUACJA
NA POZIOMIE 1 PIĘTRA

KLATKA SCHODOWA

PŁYTA BOISKA

WYMIEW

SEKTOR A1 - 142 OS.

SEKTOR A2 - 250 OS.

SEKTOR A3 - 294 OS.

SEKTOR A4 - 116 OS.

SEKTOR A5 - 294 OS.

SEKTOR A6 - 250 OS.

SEKTOR B1 - 142 OS.

SEKTOR B2 - 250 OS.

SEKTOR B3 - 294 OS.

SEKTOR B4 - 116 OS.

SEKTOR B5 - 294 OS.

SEKTOR B6 - 250 OS.

KORONA WIDOWNI

TARAS

831,7m2

ŁĄCZNA LICZBA WIDZÓW MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W HALI WYNOSI DO 3800 OSÓB.

LEGENDA:

- ELEMENT ODDZIELENIA POŻAROWEGO
- WYDZIELENIE POŻAROWE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
- KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
- KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTAŁYCH POZIOMÓW
- WEJŚCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- CSP - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- DSO - CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
- COA - CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
- MIEJSCA SIEDZĄCE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
- MIEJSCA SIEDZĄCE NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ (PRZEKROCZNA LICZBA SIEDZEŃ W RZĘDZIE)
- 15 OS. - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- 16 OS.* - POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI, W KTÓRYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WŁĄCZNIE
- (-) - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- SP NR X - NAZWA STREFY POŻAROWEJ: SP NR 1 - ZL I, SP NR 2 - ZL III

Obiekt: HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "ARENA"
PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 33 W POZNANIU

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE:
- § 2 ust. 3a rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami),
- § 1 ust. 2 rozp. z 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 z 2010 , poz. 719),
- § 8 ust. 3 rozp. z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Nazwa rysunku: RZUT POZIOMU +5,50 m - IMPREZY O CHARAKTERZE SPORTOWYM

Opracował: Nr rys. 04

Opracował: Skala: 1:200

31 Maj 2017