



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ. 5595.15.1.2012

AD/BHP
mu
10 02 12

Poznań, dnia 15 lutego 2012 r.	
Poznań:	Aręty
Wpłynęło	17.02.2012
Wypadała	17.02.2012
Skierowano	
Skierowano	
L.dz.	1819

POSTANOWIENIE NR 15/2012

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej części administracyjno-biurowej Hali Widowiskowo-Sportowej „Arena” w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 33”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Ireneusza Krolla oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Ryszarda Zagulę, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem wydzielonych żelbetowych klatek schodowych K1 i K2 o minimalnej szerokości spoczników - 1,33 m;
2. zachowaniem korytarza na parterze, przy klatce schodowej K2 o szerokości 1,35 m;
3. zachowaniem na parterze korytarzy ewakuacyjnych o wysokości 2,05 m;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

pod warunkiem

- wyposażenia części administracyjno-biurowej budynku w system sygnalizacji pożarowej połączony ze Stanowiskiem Kierowania PSP w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
- wyposażenia części administracyjno-biurowej budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy;
- wdrożenia w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiednich procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji osób z budynku;
- wyposażenia części administracyjno-biurowej budynku w zwiększoną o co najmniej 50% w stosunku do normatywu ilość gaśnic;
- wykonania wszystkich zaleceń, o których mowa w „Ekspertyzie technicznej” oraz pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.


Uzasadnienie

Pan Ryszard Żukowski – Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie w trybie § 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) rozwiązań umożliwiających dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej przedstawionych w ww. „**Ekspertyzie technicznej ...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu złożonego wniosku biorąc pod uwagę ograniczenia konstrukcyjne budynku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania zastępcze umożliwiające spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych.

Wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w treści „**Ekspertyzy technicznej ...**” m. in. wykonania systemu sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu oraz wyposażenia budynku w zwiększoną ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach w stosunku do normatywu pozwoli na wykrycie i ugaszenie pożaru we wczesnej fazie rozwoju. Natomiast wdrożenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiednich procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji osób z budynku poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.



Otrzymują:

1. Pan Ryszard Żukowski
Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
ul. Chwiłkowskiego 34;
61 – 553 Poznań

Do wiadomości:

1. KM PSP w Poznaniu
2. a/a

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna z częścią graficzną – 18 ark.