


- LEGENDA:**
- ELEMENT ODDZIELENIA POŻAROWEGO
 - WYDZIELENIE POŻAROWE DRZWIAMI O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTAŁYCH POZIOMÓW
 - WEJŚCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
 - CENTRALA DŹWIKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
 - CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI, W KTÓRYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WŁĄCZNIE
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - NAZWA STREFY POŻAROWEJ: SP NR 1 - ZL I, SP NR 2 - ZL III
 - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DN 25
 - PROJEKTOWANE HYDRANTY DN 25



IŁOŚĆ OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA KONDYGNACJI WYNOŚY 72 (LICZBA TA NIE UWZGLĘDNIŁA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TRYBUNACH).

ŁĄCZNA LICZBA WIDZÓW MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W HALI WYNOŚI DO 3800 OSÓB.

Objekt	HALA SPORTOWO-WIDOWSKOWA "ARENA" PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 33 W POZNANIU		
Temat	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY		
Nazwa rysunku	RZUT 1 PIĘTRA - POZIOM +2,60 m		
Opracował			Nr rys. 03
			Skala: 1:200
			Lipiec 2017