


LEGENDA:

- ELEMENT ODDZIELENIA POŻAROWEGO
- WYDZIELENIE POŻAROWE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
- KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
- KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTAŁYCH POZIOMÓW
- WEJŚCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALA DŹWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
- CENTRALA OŚWIETLEŃA AWARYJNEGO
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI, W KTÓRYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WŁĄCZNIE
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- NAZWA STREFY POŻAROWEJ: SP NR 1 - ZL I, SP NR 2 - ZL III
- ISTNIEJĄCE HYDRANTY DN 25
- PROJEKTOWANE HYDRANTY DN 25



ŁĄCZNA LICZBA WIDZÓW MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W HALI WYNOŚI DO 3800 OSÓB.

Objekt	HALA SPORTOWO-WIDOWSKOWA "ARENA" PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 33 W POZNANIU		
Temat	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY		
Nazwa rysunku	RZUT POZIOMU +5,50 m - IMPREZY O CHARAKTERZE SPORTOWYM		
Opracował			Nr rys. 04
			Skala: 1:200
Oprawa			Lipiec 2017