

Poznań, dnia 30 czerwca 2015 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

PZ.5580.5.4.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 29 stycznia oraz 1 kwietnia 2015 r. przez st. kpt. Dagmarę Schroeder – st. specjalistę, na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej „Arena” zlokalizowanej przy ul. Wyspiańskiego 3 w Poznaniu, należącej do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Chwiałkowskiego 34 a w Poznaniu, nakazuje się Poznańskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą j.w., wykonanie niżej wymienionych obowiązków:

1. Wyposażyć obiekt w obrębie poziomych dróg ewakuacyjnych w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w nawiązaniu do § 16 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z § 247 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.).

Termin wykonania: 31.03.2016 r.

2. Dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem zagadnień merytorycznych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a także uwzględniając zmiany wynikające z dokonanych modernizacji obiektu.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w związku z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania: 31.08.2015 r.

3. Dokonać modernizacji zastosowanego w obiekcie systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego, w zakresie wynikającym z warunków postanowienia nr 15/2012 z dnia 15.02.2012 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

Termin wykonania: 31.12.2015 r.

4. Uzupełnić wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, uwzględniając warunki postanowienia nr 15/2012 z dnia 15.02.2012 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

Termin wykonania: niezwłocznie

5. Wyposażyć obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w związku § 183 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.).

Termin wykonania: 31.08.2015 r.

6. Przedłożyć w tut. komendzie dokumentację potwierdzającą dokonanie pomiarów natężenia oraz czasu działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, w zakresie wynikającym z PN.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 10 pkt. 3 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w nawiązaniu do § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania: 31.07.2015 r.

U z a s a d n i e n i e

Właściciel lub użytkownik obiektu i terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową jest zobowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku i przyległym terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

Przedłożona w trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dokumentacja obejmująca, m.in., ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcy budowlanego, stanowiąca załącznik do postanowienia nr 15/2012 z dnia 15.02.2012 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także wysokość budynku HWS „Arena”, wskazują na zakwalifikowanie przedmiotowego obiektu do budynków wysokich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi ochrony przeciwpożarowej obiekty takie, w obrębie poziomych dróg ewakuacyjnych, należy wyposażać w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem. Brak przedmiotowych urządzeń, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), może być podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.

Ponadto uwzględniając kubaturę budynku, obiekt wymaga wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

W celu zapewnienia kompleksowego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie należy dokonać modernizacji istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego, co wynika ze stwierdzonych w trakcie ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych braków, m.in. w zakresie wyposażenia korytarzy ewakuacyjnych w czujki dymowe, a także z warunków postanowienia nr 15/2012 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Przedłożona w trakcie czynności kontrolno rozpoznawczych instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizacja, nie uwzględnia wszystkich zmian

wynikających z dokonanych w obiekcie modernizacji. Dokument nie zawiera m.in. szczegółowych danych dotyczących podziału obiektu na strefy pożarowe z podaniem ich powierzchni, co w konsekwencji uniemożliwia dobór odpowiedniej ilości podręcznego sprzętu gaśniczego (zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego), nie precyzuje kwalifikacji obiektu w zakresie wysokości, z uwzględnieniem liczby kondygnacji w poszczególnych częściach obiektu (zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL I), a także nie określa klasy odporności pożarowej obiektu.

Zgodnie z ww. przepisami ochrony przeciwpożarowej wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, zastosowane w obiekcie, w tym instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być co najmniej raz do roku poddawane przeglądom, których odzwierciedlenie powinno zostać zawarte w protokole pokontrolnym. Prowadzenie regularnych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych ma na celu potwierdzenie ich sprawności technicznej, która jest niezbędna w celu zapewnienia wymaganego przepisami poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Przedstawione do realizacji w treści niniejszej decyzji obowiązki stanowią podstawowe elementy ochrony przeciwpożarowej obiektu i powinny być przestrzegane podczas jego eksploatacji.

Usunięcie nieprawidłowości przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie obiektu i wynika z postanowień przepisów ochrony przeciwpożarowej.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Bobrzańska 6a, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

1. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań
- ✓ 2. HWS „Arena”
ul. Wyspiańskiego 33
60-751 Poznań
3. a/a



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
st. bryg. dr inż. Witold Rewers

