



UWAGI:

- Projektowane instalacje elektryczne między szachtem południowym a zachodnim układać na drabince kablowej DK200 z mocowaniem
- Zespół kablowy obudować płytą GK
- W szachcie zachodnim zamontować drabinkę kablową DK200
- Oprócz projektowanych instalacji na drabinkę kablową przenieść instalacje istniejące, które muszą pozostać m.in. do szaf Centertela i oświetlenia klatki schodowej
- Wyprowadzenie włz z szachtu wykonać w osłonie z rurki sztywnej
- Dokładną lokalizację rozdzielnic uzgodnić na roboczo z Inwestorem
- Oprawy oświetleniowe mocować do stropu na zwieszach
- Zdemontowaną oprawę awaryjnego oświetlenia kierunkowego w pomieszczeniu Sędziego Głównego ponownie zamontować i podłączyć do projektowanej instalacji oświetleniowej
- Przewody do opraw oświetleniowych układać nad sufitem podwieszonym w rurkach giętkich
- Przewody do łączników układać pod tynkiem
- Instalacje do gniazd wtykowych układać pod tynkiem oraz w rurkach sztywnych mocowanych do projektowanej zabudowy
- Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić systemem Hilti lub Promat

L- lodówka
RS- szafa rack
KLIM-istniejący klimatyzator

Uwagi:
Poziom projektowanego sufitu podwieszanego na poziomie istniejącego sufitu podwieszanego.

Inwestor	Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań			
Nazwa inwestycji	Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu			
Adres inwestycji	Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19 ark. 20 obr. Komandoria			
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Tytuł	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT I PIĘTRA (+ 1,10)			
INTEGRA Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jan Warzecha	220/79/Pw	01.2019	
Sprawdził	inż. Leszek Warzecha	404/87/Pw	01.2019	
Opracował				
Biuro	Skala	Nr rys.	Rewizja	0
POZNAŃ	1:50	E09	Strona	