

26.07.2018r.

Badanie obejmuje: Procentowa zawartość siarczanów, chlorków i azotanów

Nr zlecenia: KT/09/2018

Przedmiot zlecenia: L.O. im K. Marcinkowskiego Poznań

Ilość próbek: 21

Nr pr.	Data badania	Opis próbki	Oznaczone stężenie $\text{SO}_4^{2-}$ /stopień zasolenia wg WTA	Oznaczone stężenie $\text{Cl}^-$ / stopień zasolenia wg WTA	Oznaczone stężenie $\text{NO}_3^-$ / stopień zasolenia wg WTA
1	26.07.2018r	Próbka 1	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,1%/średni
2	26.07.2018r	Próbka2	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,00%/niski
3	26.07.2018r	Próbka3,	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,00%/niski
4	26.07.2018r	Próbka4+4a	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,05%/niski
5	26.07.2018r	Próbka5,	<0,2%/niski	0,0%/ niski	0,0%/średni
6	26.07.2018r	Próbka6	<0,2%/niski	0,5%/średni	0,5%/wysoki
7	26.07.2018r	Próbka 7	<0,2%/niski	0,0%/ niski	0,00%/niski
8	26.07.2018r	Próbka 9	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,25%/średni
9	26.07.2018r	Próbka 10	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,00%/niski
10	26.07.2018r	Próbka 11	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,05%/niski
11	26.07.2018r	Próbka 12	<0,2%/niski	2,0%/wysoki	0,5%/wysoki
12	26.07.2018r	Próbka 13	<0,2%/niski	2,0%/wysoki	0,5%/wysoki
13	26.07.2018r	Próbka 14	<0,2%/niski	1,0%/wysoki	0,25%/średni
14	26.07.2018r	Próbka 15 Piwnica	>0,8%/średni	1,0%/wysoki	0,5%/wysoki
15	26.07.2018r	Próbka 16	>1,2%/średni	0,5%/średni	0,5%/wysoki
16	26.07.2018r	Próbka 17	>1,2%/średni	0,5%/średni	0,25%/średni

17	26.07.2018r	Próbka 18	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,05%/niski
18	26.07.2018r	Próbka 18a	>1,2%/średni	0,5%/średni	0,25%/średni
19	26.07.2018r	Próbka 19	>1,2%/średni	0,5%/średni	0,5%/wysoki
20	26.07.2018r	Próbka 20	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,1%/średni
21	26.07.2018r	Próbka 21	<0,2%/niski	0,0%/niski	0,05%/niski

**Specyfikacja WTA 2-9-04:**

Stopień zasolenia	Niski	Średni	Wysoki
Siarczany $\text{SO}_4^{2-}$	<0,5%	0,5-1,5 %	>1,5%
Chlorki $\text{Cl}^-$	<0,2%	0,2-0,5 %	>0,5%
Azotany $\text{NO}_3^-$	<0,1%	0,1-0,3 %	>0,3%

Sporządził  
Katarzyna Stachurska – Góra  
Technolog Budowlany