

Poznań, 2018-01-23

Numer pisma: DW/IBM/503/4141/2018

Numery spraw: IBM/811/1480/2016

**Sima Projektowanie Instalacji
Sanitarnych Jacek Sikora
Milczańska 18 B/1
61-131 Poznań**

Dotyczy: Uzgodnionej dokumentacji przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do obiektu krytej pływalni na Ratajach, przy ul. Wioślarskiej (os. Piastowskie) w Poznaniu.

W załączeniu przekazujemy 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do obiektu krytej pływalni na Ratajach, przy ul. Wioślarskiej (os. Piastowskie) w Poznaniu z następującymi uwagami:

1. przyłączy wodociągowe:

- płukanie wykonać zgodnie z instrukcją płukania i dezynfekcji (w załączeniu),
- zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami, par.113, ust.7 oraz par. 115 ust. 2) na instalacji wewnętrznej przewidziano montaż zaworu antyskażeniowego typu BA, na którym następuje duży spadek ciśnienia rzędu 0,7-0,8 bara. Wobec powyższego zwracamy uwagę, że może zaistnieć konieczność zastosowania na instalacji wewnętrznej urządzenia podnoszącego ciśnienia,

2. przyłączy kanalizacji sanitarnej:

- w przypadku występowania ścieków innych niż bytowo - gospodarcze z obiektu należy w Aquanet SA uzgodnić projekt podczyszczania tych ścieków.

3. przyłączy kanalizacji deszczowej: uzgodnieniu podlega punkt włączenia: Istn. D5 ponadto opiniujemy:**• projekt wewnętrznej kanalizacji deszczowej:**

1. odcinek od Istn. D5 do D6 wykonany z rur kamionkowych przeciskowych o średnicy 200 mm i spadku 5%,
2. odprowadzanie części wód opadowych poprzez istniejące przyłączy z włączeniem do studni Istn. D1,
3. zamiar realizacji przyłączy kanalizacji deszczowej należy zgłosić do Zarządu Dróg Miejskich.

Na etapie odbioru przyłączy istniejące przyłącza wod. - kan. należy zgłosić przedstawicielowi Aquanet SA do likwidacji. Usługa ta jest bezpłatna. Zlecenie na likwidację przyłączy należy przekazać do Aquanet SA najpóźniej na etapie odbioru nowych przyłączy.

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100 fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Istniejące uzbrojenie pozostawione w ziemi po odcięciu należy zgłosić jako nieczynne w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Załączniki:

- 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłączy,
- instrukcja płukania i dezynfekcji.

Sprawę prowadzi: Karolina Paweła 61 8359 128

Otrzymują:

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej