

*Kopie**Określenie Organi*  
Kierownik Projektu*Tomasz Wojtaszek*  
Tomasz Wojtaszek

Numer pisma: DW/IBM/1067/8539/2019

Numery spraw: IBM/810/299/2018

IBM/810/245/2015

IBM/811/155/2019

IBM/810/245/2015

Poznań, 2019-02-08

**KFG Sp. z o.o. Sp.k.****Wilczak 15****61-623 Poznań**

**Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej i Łagowskiej w Poznaniu**

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej i Łagowskiej w Poznaniu, informujemy że uzgadniamy projekt pod numerem:

**I. Uzgodnienie nr IBM/810/299/2018:**

1. Sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø315 mm i długości L= 670,0 m, o średnicy Ø400 mm i długości L= 127,0 m, z rur PVC-U, klasa S, SN8.
2. Przebudowy istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø250 mm, S1ist.-S2ist., długości 29,5 m, w związku z kolizją z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej.

z uwagami:

- Niniejsze uzgodnienie zastępuje w całości uzgodnienie nr 810/245/2015.
- Zamiar realizacji sieci kanalizacji deszczowej należy zgłosić do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
- Zamiar przebudowy istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem należy zgłosić do Aquanet S.A. Poznań ul. Dolna Wilda 126, występując zgodnie z wnioskiem (dostępny w Punkcie Obsługi Klienta AQUANET S.A oraz na stronie [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl))

**II. Uzgodnienie nr IBM/811/155/2019:**

1. Trzydziestu ośmiu przykanalików do wpustów ulicznych, o średnicy Ø200 mm, z rur PVC-U, klasa S, SN8.
2. Dwóch przykanalików do wpustów ulicznych podwójnych Wp22, Wp38, o średnicy Ø250 mm, z rur PVC-U, klasa S, SN8.
3. Przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160 do działki nr geod. 104/27, ark. 12, obręb Krzyżowniki.

Siedziba Spółki  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012  
[www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl), e-mail: [info@aquanet.pl](mailto:info@aquanet.pl)

Dział Obsługi Klienta:  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063  
e-mail: [klient@aquanet.pl](mailto:klient@aquanet.pl)

z uwagami:

- niniejsze uzgodnienie zastępuje w całości uzgodnienie nr 811/261/2016
- przebudowywane przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym do Aquanet S.A. Dział Obsługi Klienta

Sprawę prowadzi: Michał Całujek, tel. 061 8359 209, [michal.calujek@aquanet.pl](mailto:michal.calujek@aquanet.pl)

Załącznik:

1. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej - 1 egz.

*Otrzymują:*

**ZDM**

**Wilczak 17**

**61-623 Poznań**

**AQUANET**  
DZIAŁ ROZWOJU MAJĄTKU

  
**Małgorzata Pietras**  
Starszy Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej