


ZN.II.224.34.004.2018

**Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Prosystem
Os. Bolesława Śmiałego 30/75
60-682 Poznań**

Dotyczy: remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu – nietypowe podłączenie wpustów. Pismo nr L.dz.72/T/2018 z dnia 02.03.2018r.. Pismo nr L.dz.97/T/2018 z dnia 21.03.2018r.

Odpowiadając na pismo o sygnaturze I.dz.1182/PIM/03/18/KF/2016-86 z dnia 21.03.2018r. oraz pismo nr L.dz.97/T/2018 z dnia 21.03.2018r., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu akceptuje zaproponowane podłączenie projektowanych wpustów nr W28 oraz W29 do istniejącej studni z zastrzeżeniem uwzględnienia następującej uwagi:

- należy przeanalizować możliwość zwiększenia studni oraz zwiększenia średnicy przyłącza wpustu W28. Obecny stan rzecz, bez zastosowania powyższych zabiegów może spowodować spowolnienie odpływu od wpustu W29.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping strokes.

DYREKTOR
Katarzyna Bolimowska

Otrzymują do wiadomości:

1. Wydział: ZN

Sprawę prowadzi:

Kamil Malec, Z-ca naczelnika Wydziału Nadzoru nad Inwestycjami
tel: (61) 64 77 280, kom. 696 402 013; e-mail: kmalec@zdm.poznan.pl