



**Biuro Projektów i Realizacji
Inwestycji PROSYSTEM
os. Bolesława Śmiałego 30/75
60-682 Poznań**

ET/T/SM-7.4-2738/2017

Poznań, 25.09.2017

dotyczy: remontu ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 11.09.2017 w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w związku z remontem ul. Palacza od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu informujemy, że w obszarze prowadzenia inwestycji zlokalizowana jest sieć ciepła preizolowana 2xDN125, 2xDN100 oraz 2xDN80. Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie prac zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu. Jednocześnie informujemy, że dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci ciepłej wymagane są następujące warunki zabudowy:

- przykrycie sieci ciepłej nie może ulec zmniejszeniu. W razie konieczności sieć ciepła zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszty zabezpieczenia sieci ciepłej oraz koszt ewentualnych napraw sieci podczas prowadzenia prac ponosi Inwestor;
- w pasie roboczym nad siecią ciepłą nie dopuszczamy lokalizacji żadnych elementów małej architektury oraz trwałych nasadzeń;
- na całej długości czynnych rurociągów należy zapewnić dostęp do sieci, komór i studzienek;
- w miejscach zbliżeń z siecią ciepłą prace prowadzić ręcznie;
- rozpoczęciu prac należy powiadomić Zakład Eksploatacji i Usług, Oddział Eksploatacyjny nr 4, adres os. Nad Potokiem 17A, 60- 612 Poznań, tel. 61 842 03 05.

Kierownik Wydziału Inżynierii
i Ekonomiki Dystrybucji Ciepła


Michał Dziennik

Sprawę prowadzi Sylwia Musiał, tel.: 61 8211132

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną istniejącą siecią ciepłą
2. Zwrot jednego egzemplarza przekroju podłużnego drogi

K/O: ET/T a/a