

TBU.4401.201.2017

21.07.2017r.

PROSYSTEM  
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

os. Bolesława Śmiałego 30/75  
60-682 Poznań

Dotyczy sprawy: 76/T/2017

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.07.2017r. w sprawie remontu ul. Palacza w Poznaniu na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych,- Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu uzgadnia projekt konstrukcji nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR3 wariant I z uwagą, że warstwę ścieralną należy zaprojektować z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

Do wiadomości:  
Wydział ZN w/m

Z-CĄ DYREKTORA  
ds. Technicznych  
*Ireneusz Woźny*

Sprawę prowadzi:  
Tomasz Stawny  
tel. (61) 628 65 61