

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 11. czerwca 2018r.

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”, postępowanie numer ref. PIM/05/18/ZP50/2017-132.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1**Proszę o wyjaśnienie niezgodności zapisów opisu technicznego, specyfikacji technicznej oraz rysunków dotyczących Szkoła podstawowa 22 (Zespołu szkół nr 2) ul. Hangarowa, który z zapisów należy uznać za prawidłowy:****- w pkt. 5 opisu technicznego w opisie przyjętych technologii budowlanych : “przy ociepleniu ścian w gruncie należy używać płyty styropianowych twardych EPS 100 gr 12 cm”, “elewację po ułożeniu warstw termicznych należy otynkować i pomalować farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach” , “ tynk sylikatowy na bazie nanotechnologii - barwiony w masie wg rysunku kolorystyki elewacji “****- w specyfikacji technicznej SST-4 pkt 1.3. A/ “ścianę cokołową oraz ścianę fundamentową ... ocieplić należy ekstrudowaną pianką polistyrenową XPS gr 12 cm” . “ tynki mineralne malowane farbami silikonowymi wg kolorystyki elewacji”****1. Jakie płyty przyjąć na ocieplenie ścian cokołowych i w gruncie?****2. Jakie tynki zastosować na elewacjach?****Wyjaśnienie Zamawiającego:**Ściany zewnętrzne budynku szkoły należy ocieplić zgodnie z zapisami audytu energetycznego będącego załącznikiem do projektu, t.j. 12 cm styropianu o współczynniku $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$. Dotyczy to wszystkich ścian zewnętrznych, w tym ścian w strefie cokołowej, jak i w gruncie, przy czym ściany w gruncie ocieplić należy pianką XPS ze względu na podwyższoną odporność na wodę.

Na elewacjach zastosować tynki mineralne malowane farbami silikonowymi wg kolorystyki elewacji.

Pytanie 2**Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie poziomu kar określonych w § 13. Pkt 1 ust. A wzoru Umowy z poziomu 1% na wielkość min. 0,5%?****Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza obniżenia poziomu kar określonych w umowie.

Pytanie 3**Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu ofert na dzień 21.06.2018r. godz. 9:45 ?****Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu

Jaromir Weigel
(1)

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sas
(1)**Sprawę prowadzi:**

Dawid Kozłowski

tel. 61 884 20 16

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl



Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-714 Poznań

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000503225

REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitał zakładowy 4 100 000 zł