

**Tabela-1. Zestawienie projektowanych urządzeń ZDM**

<b>Lp</b>	<b>elementy projektowane</b>	<b>Jm</b>	<b>ilość</b>	<b>uwagi</b>
1	Szafka oświetleniowa SO-655			
1.1	Zabezpieczeni obwodu wkładką Bi-Wts 10A	szt	3	
2	Oświetlenie			
2.1	słup oświetleniowy stalowy h=10m + fundament prefabrykowany	szt	2	spełnić wymagania dla nowoprojektowanego oświetlenia dla m. Poznania
2.2	oprawa oświetleniowa typu LED 68W	szt	2	
2.3	wysięgnik stalowy, 1-ramienny, 1,5m; kąt nachylenia 5 <sup>0</sup>	szt	2	
2.4	złącze bezpiecznikowe słupowe z 1-nym bezpiecznikiem	szt	2	II klasa ochrony
2.5	wkładka bezpiecznikowa małogabarytowa D01-2A	szt	2	
2.6	kabel YAKY 4x25 (3 odcinki)	m	150	
2.7	przewód YDY 5x2,5 - przewody sygnałowe do podłączenia interfejsu DALI zakończone we wnękach złączkami 2-bieg zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini.	m	20	
2.8	rura RHDPE 110	m	21,5	
2.9	taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego	m	120	
2.10	piasek	m <sup>3</sup>	9,6	
2.11	oznacznik kablowy	szt	15	