

**Tabela-3. Zestawienie projektowanych urządzeń WSM im. J. Strusia**

Lp	elementy demontowane	Jm	ilość	uwagi
1.1	słup oświetleniowy stalowy h=11m + fundament prefabrykowany	szt	2	
1.2	oprawa oświetleniowa LED typu SLA 120W (mocowana bezpośrednio na słupie)	szt	2	
1.3	złącze bezpiecznikowe słupowe z 1-nym bezpiecznikiem	szt	2	II klasa ochrony
1.3	złącze bezpiecznikowe słupowe z 2-ma bezpiecznikami	szt	1	II klasa ochrony
1.4	wkładka bezpiecznikowa małogabarytowa 6A	szt	4	
1.5	kabel YAKY 4x25 (5 odcinków)	m	247	
1.5	kabel YKY 3x2,5 (1 odcinek)	m	25	
1.6	przewód YDY 3x2,5	m	20	
1.7	rura RHDPE 110	m	60	
1.8	taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego	m	140	
1.9	piasek	m <sup>3</sup>	11,2	
1.10	oznacznik kablowy	szt	20	