

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 07 sierpnia 2018r.

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych – budowa dwóch budynków opiekuńczo wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym w Poznaniu – ul. Pamiątkowa 28”, postępowanie numer ref. PIM/07/18/ZP62/2016-63.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1

1) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zlokalizowany w budynku administracyjnym węzeł cieplny wchodzi w zakres realizacji i podlega wycenie przez Wykonawców? Jeżeli tak prosimy o załączenie oddzielnego opracowania na podstawie którego będzie możliwe oszacowanie kosztów wykonania tych prac

2) Prosimy o informację kto dostarcza węzeł cieplny w budynku administracyjnym. W projekcie wykonawczym centralnego ogrzewania jest następujący zapis:

„2.3. ŹRÓDŁO CIEPŁA

Źródłem ciepła dla obiektów będzie węzeł cieplny zlokalizowany w budynku administracyjnym w pomieszczeniu nr 6, zasilany z miejskiej sieci ciepłej. Projekt węzła ciepła stanowi oddzielne opracowanie”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wykonanie węzła cieplnego pozostaje po stronie Wykonawcy.

Zamawiający udostępni brakujący projekt węzła cieplnego.

Sprawę prowadzi:

Dawid Kozłowski

tel. 61 884 20 16

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl