

			0,1	0,1		9,0	2,2	2,2	2,2		Moc instalowana [kW]
			..k3	..k4		..lg1	..lg2	..lg3	..lg4		Nr obwodu
	ZEGAR ASTRONOMICZNY	STEROWANIE OBWODAMI OŚWIETLANIA	KAMERAMONITORINGU MIEJSKIEGO KZ3	KAMERAMONITORINGU MIEJSKIEGO KZ4	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOOPRĄDOWY	OBWÓD GNIAZD 16A/400V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V		Opis
											Lokalizacja

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU

OBIEKT :
dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44
obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20

TREŚĆ RYS. :

SCHEMAT SZAFY SO/1


PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek
upr. nr 186/66

OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski

OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk


NR RYS. :

E-3.0.2



ROZDIELNICA TYPU SKRF 800/800/1
Wolnostojąca
IP55
kl. izol. II
WYMIARY. [mm] 520x250x1690

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM. ADAMA WODZICZKI W POZNANIU OBIEKT : 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44 dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44 obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20	TREŚĆ RYS. : SCHEMAT SZAFY WC			NR RYS. : E-3.0.3
	PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek upr. nr 186/66			
	OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski ---			
	OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk ---			



ROZDIELNICA TYPU SKRF 520/800/1


Wolnostojąca

IP55

kl. izol. II

WYMIARY. [mm] 520x250x1690

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM. ADAMA WODZICZKI W POZNANIU OBIEKT : 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29, ark.44 dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29, ark.44 obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8, ark.42, obr.20	TREŚĆ RYS. : SCHEMAT SZAFY WC			NR RYS. : E-3.1.2
	PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek upr. nr 186/66			
	OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski ---			
	OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk ---			



			0,2					9,0	2,2	2,2	2,2	Moc instalowana [kW]
								..g1	..g2	..g3	..g4	Nr obwodu
ZASILANIE Z TABLICZY SO/1	ZASILANIE TABLICZY SO/4		OBWÓD OŚWIETLENIA KŁADKA		ZEGAR ASTRONOMICZNY	STEROWANIE OBWODAMI OŚWIETLENIA	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY	OBWÓD GNIAZD 16A/400V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	Opis
												Lokalizacja

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU

OBIEKT :
dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44
obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20

TREŚĆ RYS. :

SCHEMAT SZAFY SO/2


PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek
upr. nr 186/66

OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski

OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk

NR RYS. :

E-3.2.1



ROZDIELNICA TYPU SKRF 520/800/1


Wolnostojąca

IP55

kl. izol. II

WYMIARY. [mm] 520x250x1690

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM. ADAMA WODZICZKI W POZNANIU OBIEKT : 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29, ark.44 dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29, ark.44 obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8, ark.42, obr.20	TREŚĆ RYS. : SCHEMAT SZAFY SO/2			NR RYS. : E-3.2.2
	PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek upr. nr 186/66			
	OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski ---			
	OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk ---			



				0,2					9,0	2,2	2,2	2,2	Moc instalowana [kW]
									..g1	..g2	..g3	..g4	Nr obwodu
ZASILANIE Z TABLICY SO/1	ZASILANIE TABLICY SO/4			OBWÓD OŚWIETLENIA KLADKA		ZEGAR ASTRONOMICZNY	STEROWANIE OBWODAMI OŚWIETLENIA	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY	OBWÓD GNIAZD 16A/400V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	Opis
													Lokalizacja

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU

OBIEKT :
dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44
obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20

TREŚĆ RYS. :

SCHEMAT SZAFY SO/3


PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek
upr. nr 186/66

OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski

OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk

NR RYS. :

E-3.3.1



ROZDIELNICA TYPU SKRF 520/800/1


Wolnostojąca

IP55

kl. izol. II

WYMIARY. [mm] 520x250x1690

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM. ADAMA WODZICZKI W POZNANIU OBIEKT : 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29, ark.44 dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29, ark.44 obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8, ark.42, obr.20	TREŚĆ RYS. : SCHEMAT SZAFY SOI/3		NR RYS. : E-3.3.2
	PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R. Majcherek upr. nr 186/66	OPRACOWAŁ : mgr inż. M. Gątniejewski ---	
	OPRACOWAŁ : mgr inż. J. Strzelczyk ---		



		0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	Moc instalowana [kW]
		4....	4....	4....	5..	5..	5..	Nr obwodu
ZASILANIE Z TABLICZY SO/3		OBWÓD OŚWIETLENIA OPRAWY: 4... Faza L1	OBWÓD OŚWIETLENIA OPRAWY: 4... Faza L2	OBWÓD OŚWIETLENIA OPRAWY: 4... Faza L3	OBWÓD OŚWIETLENIA OPRAWY: 5... Faza L1	OBWÓD OŚWIETLENIA OPRAWY: 5... Faza L2	OBWÓD OŚWIETLENIA OPRAWY: 5... Faza L3	Opis
								Lokalizacja

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU

OBIEKT :
dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44
obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20

TREŚĆ RYS. :

SCHEMAT SZAFY SO/4


PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek
upr. nr 186/66

OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski

OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk

NR RYS. :

E-3.4.1



			0,1	0,1		9,0	2,2	2,2	2,2		Moc instalowana [kW]
			../k1	../k2		../g1	../g2	../g3	../g4		Nr obwodu
	ZEGAR ASTRONOMICZNY	STEROWANIE OBWODAMI OŚWIETLANIA	KAMERAMONITORINGU MIEJSKIEGO KZ1	KAMERAMONITORINGU MIEJSKIEGO KZ2	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY	OBWÓD GNIAZD 16A/400V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V	OBWÓD GNIAZD 16A/230V		Opis
											Lokalizacja

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU

OBIEKT :
dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44
obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20

TREŚĆ RYS. :

SCHEMAT SZAFY SO/4


PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek
upr. nr 186/66

OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski

OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk

NR RYS. :

E-3.4.2



ROZDIELNICA TYPU SKRF 520/800/1

Wolnostojąca

IP55

kl. izol. II

WYMIARY. [mm] 520x250x1690

TEMAT : RENOWACJA PARKU IM. ADAMA WODZICZKI W POZNANIU OBIEKT : 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29, ark.44 dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29, ark.44 obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8, ark.42, obr.20	TREŚĆ RYS. : SCHEMAT SZAFY SO/4		NR RYS. : E-3.4.3
	PROJEKTOWAŁ : mgr inż. R.Majcherek upr. nr 186/66	OPRACOWAŁ : mgr inż. M.Gatniejewski ---	
	OPRACOWAŁ : mgr inż. J.Strzelczyk ---		