

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 14. listopada 2017r.

I.dz. 3487.../PIM/11/17/ZP/2017-100

**Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ul. Cześnikowskiej w Poznaniu”, postępowanie
numer ref. PIM/10/17/ZP59/2017-100.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje dodatkowe wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ (kontynuacja numeracji):

Pytanie 28

W związku z odpowiedzią na Pytanie nr 3 informuję, iż w przedmiarze szalunki nie zostały uwzględnione na całej długości sieci i na przyłączach. Na odcinku D6-D11 oraz na wszystkich przyłączach/przykanalikach nie policzono szalunków. Czy to oznacza, że Zamawiający planuje wykonanie w/w odcinków bez użycia szalunków? Czy należy zwiększyć ilość w pozycji nr 9 przedmiaru i policzyć szalunki na całej długości rurociągów (odc. D6-D11 oraz na przyłączach/przykanalikach)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Z uwagi na głębokość posadowienia nie zakłada się potrzeby szalowania tych wykopów. Jeżeli Wykonawca widzi taką potrzebę, koszt szalowania należy ująć w cenach jednostkowych ułożenia tych rurociągów

Wiceprezes Zarządu

Jaromir Weigel
(1)

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sas
(1)Sprawę prowadzi:Dawid Kozłowski
tel. 61 884 20 16
e-mail: dawid.kozlowski@pozim.plKoordynator
ds. zamówień publicznych

Dawid Kozłowski