

**Bilans końcowy**  
**Zespół Szkół Nr 6 w Poznaniu**

LP	ROZDZIELNICA	ODBIÓR	Pi [kW]			Kz	cos phi	Sz [kVA]	IŁOŚĆ FAZ	Iobc [A]	IN [A]
				Pz [kW]	Qz [kVAr]						
1	WLZ-3		40,0	30,0	11,9	0,75	0,93	32,3	3	47	63
2	WLZ-2		30,0	22,5	8,9	0,75	0,93	24,2	3	35	63
3	WLZ-1		30,0	22,5	8,9	0,75	0,93	24,2	3	35	63
4	Kurtyna powietrzna 340W		0,3	0,2	0,1	0,70	0,85	0,3	1	1	10
5	Kurtyna powietrzna 200W		0,3	0,2	0,1	0,70	0,85	0,3	1	1	10
6	Centrala wentylacyjna C4		6,8	4,8	2,9	0,70	0,85	5,6	3	12	32
7	Centrala wentylacyjna C5		6,8	4,8	2,9	0,70	0,85	5,6	3	12	32
8	Centrala wentylacyjna C6		1,2	0,8	0,4	0,70	0,91	0,9	3	2	10
9	RG2		117,6	87,7	37,0	0,75	0,92	95,2	3	138	160