

TI.E.476.039.17

Poznań, dnia 3 lutego 2017r

**Biuro Projektów Komunikacyjnych  
w Poznaniu Sp z o.o.  
ul. T. Kościuszki 68  
61-891 Poznań**

dotyczy: **uzgodnienia projektu oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie przystanku  
Żegrze II w Poznaniu**

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, że przesłany projekt budowlany oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Żegrze II opiniuje pozytywnie.

W projekcie wykonawczym należy uwzględnić wymóg stosowania przekładników prądowych o prądzie strony wtórnej 1A (a nie 2A jak zostało napisane w opisie oraz schemacie). W przypadku zakończenia linii sygnałowej interfejsu DALI, przewód należy zakończyć złączami 2-biegunowymi zgodnymi z WAGO Winsta mini (a nie jak zostało napisane „np. Wago Winsta Mini”) Z uwagi na pytania wykonawców, prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o zakończenie przewodu złączami 2-biegunowymi zgodnymi z wtyczkami WAGO Winsta mini.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że aktualna norma PN-EN 13201 datowana jest na rok 2016 a nie 2014.

Z poważaniem

Pismo sporządził:  
Piotr Fabiański, tel. 61 64 77 209

Do wiadomości:  
- ZN w miejscu  
- TI a/a

Z-CA DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Ireneusz Woźny