

Poznań, dnia 25.09.2013 r.
OD5/DM/MT/10385/2013

ALDROG PIOTR NOWACZYK

Mościenica, os. Topolowe 46
62-035 Kórnik

Dotyczy: budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

Odpowiadając na Państwa pismo o znaku PA – 25/13 z dnia 04.09.2013 r., ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań uzgadnia planowaną inwestycję polegającą na budowie ścieżki pieszo – rowerowej w międzywale i na lewobrzeżnym wale przeciwpowodziowym rzeki Warty od mostu Królowej Jadwigi do mostu Przemysła I.

Projektowana ścieżka przedstawiona na załączonych przez Państwa planach nie stanowi kolizji z dwutorową napowietrzną linią WN 110 kV relacji Bema – Żegrze, Bema – HCP.

Projektując i budując ścieżkę nie należy podwyższać rzędnych terenu i tym samym zmniejszać istniejących odległości pomiędzy przewodami linii 110 kV, a gruntem.

Przepisy BHP odnoszące się do prowadzenia budowy w pobliżu linii: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – § 55, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 15,0 m – dla linii WN 110 kV. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub innych urządzeń załadowczo-wyładowczych zachować należy odległość, o której mowa powyżej, mierzoną od najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.


Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych (w odległości mniejszej od wyżej podanej) robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii. Praca powinna odbywać się pod odpłatnym nadzorem ENEA Operator Sp. z o.o. lub podmiotu wskazanego przez ENEA Operator Sp. z o.o. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora.

Potrzeby wyłączeń linii 110 kV należy zgłaszać pisemnie do ENEA Operator Sp. z o.o. – Oddział Dystrybucji Poznań:

- z dwumiesięcznym wyprzedzeniem – dla wyłączeń do pięciu dni,
- do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym wyłączenie ma dojść do skutku – wyłączenia dłuższe niż 5 dni.

Uzgodnienie OD5/DM/MT/10385/2013 jest ważne dwa lata od dnia jego wydania.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ
Dyrektor

Agnieszka Gosławska

k.o.: DM/JS