

Poznań, dnia 23.09.2013 r.

ALDROG
Piotr Nowaczyk
Mościenica
os. Topolowe 46
62-035 Kórnik

ET/T/JS-7.4.-1066/2013

dotyczy: opinii w/s projektu budowlanego dla budowy ścieżki pieszo- rowerowej w międzywale i na lewobrzeżnym wale przeciwpowodziowym od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I w Poznaniu w ramach zadania „Wartostrada – Poznański Ciąg pieszo – rowerowy” w zakresie sieci ciepłych.

Odpowiadając na pismo z dn. 04.09.2013 dotyczące powyższej inwestycji informujemy, że w sąsiedztwie planowanej ścieżki przy Moście Królowej Jadwigi zlokalizowana jest nasza sieć ciepła preizolowana 2xDN350 oraz komora podziemna z armaturą. Pod planowaną ścieżką natomiast zlokalizowany jest rurociąg odwadniający komorę.

Opiniujemy pozytywnie przedstawiony projekt pod następującymi warunkami:

1. w miejscach zbliżeń z siecią ciepłą preizolowaną wykopy należy prowadzić ręcznie. Płaszcz osłonowy izolacji rurociągów zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym;
2. do komory ciepłowniczej należy zapewnić dostęp oraz zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem mechanicznym;
3. o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Zakład Sieci Ciepłej Magistralnej, Adres; os. Orła Białego 72A, 61-251 Poznań, kierownik Tomasz Berliński, tel. 61 878 – 98- 16 lub 12.

TECHNOLOG
DS. ANALIZ HYDRAULICZNYCH

mgr inż. Volanta Sugiera

Załącznik:

1. Zwrot mapy z podkolorowaną siecią ciepłą Dalkii

Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań,
www.cieplodlapoznania.pl

NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570

Kapitał zakładowy (wpłacony): 227 978 650,00 zł

Konto: Credit Agricole Bank Polska S.A.

75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

KRS 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 61 861 33 00

tel. +48 61 861 34 00

fax +48 61 861 46 44