

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 61 85-45-270
fax 61 85-45-508

ALDROG Piotr Nowaczyk
os. Topolowe 46 Mościenica
62-035 Kórnik

W/ znak: PA-92/15
N/ znak: OIU-5000-107284/15

z dnia 9-09-2015
z dnia 28-09-2015

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR OIU-5000-107284/15

Dotyczy: **ścieżki pieszo rowerowej**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwa: **wielkopolskie**

Gminy: **Poznań**

Miejscowości: **Poznań**

Ulice: **Most Królowej Jadwigi, Most Przemysława**

W odpowiedzi na pismo z dnia 9-09-2015 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- 2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu należy wykonać próbne przekopy. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń z gazociągami należy zachować normatywną odległość zgodnie z Dz. U. poz. 640 stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik, należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.
Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział

w Poznaniu - RDG Poznań Wschód, ul. Kórnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8186512 oraz RDG Poznań Południe, ul. Głogowska 429, tel. 61 8390611.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:

- RDG Poznań-Wschód
- RDG Poznań-Południe

Załączniki:

Mapa sytuacyjna - 1 egz.

(przekazano w piśmie nr TDI.115-5000-105836/13 z dnia 4.09.2013)

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślik, tel.: (61) 8 545 343

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Rozpodnień

Adam Byczyński