

ZESTAWIENIE MOCY - WARUNKI PRACY NORMALNE  
Rozbudowa Szkoły w Poznaniu na Os. Pod Lipami

Ip	Odbiór	ROZDZIELNICA NUMER ODBIORU	Moc jednostkowa [kW]	Ilość	Ogólny - 0 Silnik - 1	Odbiór pojednczy-0 grupa - 1	Pi [kW]	Kz	Pz [kW]	cos phi przyjęte	cos phi skorygowany obliczeniowy	Qz [kVAr]	Sz [kVA]	ILOŚĆ FAZ
1	Oświetlenie	RS			0	1	2,7	0,9	2,4	0,95	0,95	0,8	2,6	3
2	Oświetlenie	RS			0	0	0,3	0,9	0,3	0,95	0,95	0,1	0,3	1
3	gniazda	RS			0	1	18,0	0,1	1,8	0,85	0,85	1,1	2,1	3
4	gniazda	RS			0	0	2,0	0,1	0,2	0,85	0,85	0,1	0,2	1
5	Destryfikator	RS			1	0	0,37	0,7	0,3	0,75	0,75	0,2	0,3	1
6	Destryfikator	RS			1	0	0,37	0,7	0,3	0,75	0,75	0,2	0,3	1
7	Nagrzewnica	RS			1	0	0,28	0,7	0,2	0,75	0,75	0,2	0,3	1
8	Nagrzewnica	RS			1	0	0,28	0,7	0,2	0,75	0,75	0,2	0,3	1
9	Kurtyna powietrzna	RS			1	0	0,32	0,7	0,2	0,75	0,75	0,2	0,3	1
10	Centrala wentylacyjna	RS			1	0	3,50	0,8	2,8	0,83	0,83	1,9	3,4	3
11	Razem	RS			0	1	28,1	0,31	8,6		0,86	5,0	10,0	3